

ДВСЦ ВЕ  
Державний  
випробувальний сертифікаційний  
центр вибухозахищеного та  
рудникового електрообладнання  
ДОНЕЦЬК

# СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання  
(електротехнічного пристрою)

№ 2386

Свідоцтво, видане ЗАТ "Електронстандарт-прибор", Росія,  
м. Санкт-Петербург, пр. Слави., д.35/2, посвідчує, що виго-  
товлені підприємством виробу:

сповісники полум'я пожежні ИПЭС

є вибухозахищеними та відповідають нормативно-правовим ак-  
там з охорони праці щодо загальних вимог з електробезпеки.  
На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної  
документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність  
указані виробу відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ  
22782.0, ГОСТ 22782.6, та їм присвоєне маркування вибухо-  
захисту:

**1ExdIICT4 X**

Сповісники полум'я пожежні ИПЭС можуть бути рекомендо-  
вані для застосування на території України.

Свідоцтво дійсне до 20 січня 2010р.

Чинність свідоцтва продовжена до \_\_\_\_\_

Керівник  
ДВСЦ ВЕ

  
М.П.



А.Є.Погорельський

В цьому свідоцтві пронумеровано і скріплено печаткою 1 аркуш(а)